

PRECISAZIONE AL QUESITO N° 8 DEI CHIARIMENTI AVVISO DI INDIZIONE GARA 4075100

A precisazione della risposta al quesito n° 8, considerato che, anche in caso di futura realizzazione di schermature, è necessario comunque garantire – a fini di protezione delle persone in caso di emergenza - la presenza, tra il sistema di scansione e le schermature stesse, di uno spazio tecnico per assicurare le vie di emergenza, le cui larghezze hanno riferimenti di tolleranze pari al 2%, le misure di ingombro del sistema di scansione – per le parti dello stesso poste ad un'altezza inferiore a 2,9 m rispetto al piano stradale - indicate nell'offerta e, nello specifico, riferite alla sua massima larghezza al piano stradale, possono essere accettate per scostamenti rientranti nel 2%.