

DETERMINA A CONTRARRE

Manutenzione ordinaria dell'impianto di rivelazione gas installato presso il Laboratorio Chimico di Venezia

IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale";

VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. "*Decreto Spending Review*"), convertito dalla Legge n. 135 del 2012, che prevede l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri strumenti messi a disposizione da "Consip" S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza esistenti, e l'art. 1, comma 494 della Legge n. 208/15 (c.d. "*Legge di stabilità 2016*"), che prevede l'obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da "Consip" S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 1.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO che gli interventi manutentivi sull'impianto di rivelazione gas dell'edificio sede del Laboratorio Chimico di Venezia sono stati affidati, a seguito di R.d.O. al Me.Pa., alla Ditta Assex Impianti sas e che il relativo contratto n. 2017005520 prevede due visite annuali per la manutenzione preventiva e programmata;

CONSIDERATO che durante l'ultima visita di manutenzione programmata, è stato rilevato un guasto all'impianto in oggetto che, in caso di black-out, non consente il funzionamento per il tempo previsto dalla normativa vigente e che pertanto risulta necessario sostituire la centrale;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha comunicato che la spesa per la riparazione è di circa € 1.620,00;

CONSIDERATO che per non dilazionare i tempi di affidamento risulta più agevole chiedere un'offerta tramite gli strumenti messi a disposizione dal mercato elettronico della pubblica amministrazione alla suddetta Ditta manutentrice dell'impianto;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lettera a del codice degli Appalti prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto;

POSTO che la spesa trova copertura nella voce di conto FD.BENIDEM gravante direttamente sul budget della Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il: Z0E23D2AEC;

PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il 'F01.0001.0001;

DETERMINA

di procedere, ai sensi l'art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, ad avviare una trattativa diretta nel mercato elettronico per il successivo affidamento diretto alla società Assex Impianti sas per la fornitura di un servizio di riparazione dell'impianto di rivelazione gas installato presso il laboratorio Chimico di Venezia, per un costo massimo di € 1.620,00 IVA esclusa, da imputare sulla voce di conto 'FD_BENIDEM, codice articolo 'F01.0001.0001.

Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P vengono assegnati al Dott. Vincenzo Sgammeglia, responsabile del Servizio Acquisti e Contratti di questo Distretto

Venezia, li 31/05/2018

Per Il Direttore del Distretto ad interim
Umberto Figliuolo
Il Funzionario Delegato*
Gian Franco Rubini
Firmato digitalmente

*Delega prot. 5997/RI del 24 novembre 2017